

平成19年4月10日
消 防 庁

エアゾール式簡易消火具の破裂等事故に係る注意喚起

ヤマトプロテック製の一部のエアゾール式簡易消火具での不具合が100件を超えています。

総務省消防庁では、平成17年6月に標記不具合が発生したことを受け通知・事務連絡等によりエアゾール式簡易消火具の取り扱いに係る注意喚起等をお願いしているところですが、依然として不具合発生が報告が続いており、平成19年4月8日現在で108件に達したことから、再度、該当品に係る注意喚起を各都道府県消防防災主管部長等に通知しました。

該当エアゾール式簡易消火具

- ・ 製造事業者名 ヤマトプロテック株式会社
- ・ 商品名 「ヤマトボーイKT」「FMボーイk」
- ・ 製造時期 平成13年11月～平成14年7月
- ・ 品質保証期限 平成17年1月～10月
- ・ 製造本数 184,000本

<添付資料>

通知文

別添1 メーカー配布の自主回収広告

別添2 該当品の地域別出荷数

(連絡先)

消防庁予防課

担当：地下(じげ)・村上

電話：03-5253-7523

FAX：03-5253-7533

消防予第 1 3 7 号

平成 19 年 4 月 10 日

各都道府県消防防災主管部長

殿

東京消防庁・指定都市消防長

消防庁予防課長

エアゾール式簡易消火具の不具合（亀裂・破裂事故）に係る注意喚起について

標記については、「エアゾール式簡易消火具の不具合（破裂事故）の原因調査結果及び取扱い等に係る注意喚起について」（平成 18 年 3 月 1 日付け消防予第 88 号）等により、下記のエアゾール式簡易消火具の取扱いに係る注意喚起等をお願いしているところですが、その後も同型品による亀裂・破裂事故が続いているところであり、不具合の発生が平成 19 年 4 月 8 日現在で 1 0 8 件に達したと報告されています。依然として不具合の報告が続いていることから、多数の該当品が回収されずに存置されているものと考えられます。

については、今後も亀裂・破裂事故の発生するおそれがあること及び事故発生状況によっては人的被害が懸念されることから、引き続き注意喚起をお願いするとともに、エアゾール式簡易消火具の不具合を聞知した場合は速やかに当課まで報告いただきますようお願いいたします。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨を周知していただきますようお願いいたします。

記

1 該当エアゾール式簡易消火具の概要

- (1) 製造事業者名 ヤマトプロテック株式会社
- (2) 商品名
ア ヤマトボーイ K T
イ F Mボーイ k
- (3) 鑑定番号 鑑消第 1 3 ~ 4 号
- (4) 製造時期 平成 13 年 (2001 年) 11 月から平成 14 年 (2002 年) 7 月までに製造したもの
- (5) 品質保証期限 平成 17 年 1 月から 10 月までのもの
- (6) 製造本数 184,000 本
- (7) 回収本数 18,695 本 (平成 19 年 3 月 31 日時点)

2 注意喚起の留意事項

- ・ 当該エアゾール式簡易消火具の容器内には一定の耐食措置がされているが、設置・保管環境によって容器内部の腐食反応が進行し、液漏れや亀裂・破裂事故の発生するおそれがあること。
- ・ 破裂により破片が飛散し天井に穴が開く等、物損被害が生じているケースも報告されており、周囲の状況によっては人的被害も懸念されること。
- ・ 缶底に表示されている品質保証期間を確認し、該当品については、メーカー配布の自主回収広告（別添 1 参照）や下記メーカーホームページ等を参照の上、速やかに製造事業者へ連絡すること。
- ・ 該当品の地域別出荷数（別添 2 参照）を踏まえ、特に出荷数が多い地域において、重点的な注意喚起が求められること。
- ・ 住宅防火対策の普及啓発等の機会を捉え、消防団や自主防災組織、婦人防火クラブ等と連携した効果的な注意喚起が期待されること。

(1) ヤマトプロテック株式会社ホームページ

<http://www.yamatoprotec.co.jp/>

（財団法人日本消防設備安全センター内に設置されている防災製品 P L センター「P L 事故情報室」のホームページ

<http://www.fesc.or.jp/plziko/index.html> においても、
同様の情報が提供されています。)

(2) ヤマトプロテック株式会社お客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-801084

総務省消防庁 予防課

担当：地下（じげ）・村上

TEL 03-5253-7523

FAX 03-5253-7533

E-Mail murakami-s@soumu.go.jp

メーカー配布の自主回収広告

探しています!

エアゾール式簡易消火具

お客様へ 現在、自主回収を行っております。

日頃は弊社商品をご愛顧頂き、厚くお礼申し上げます。

エアゾール式簡易消火具の一部におきまして、製造工程上の不具合が原因で、内部腐食の進行により、液漏れや亀裂・破裂がおこる可能性がある事が判明しています。2001年(平成13年)11月から2002年(平成14年)7月に製造[品質保証期間(2005年01月~2005年10月)]いたしましたもので、商品名は、「ヤマトボーイKT」と「FMボーイK」(日本消防検定協会/鑑定合格品:鑑消第13~4号)です。品質保証期間が過ぎておりますので廃棄をお願いしておりますが、お客様の安全と安心をより確実なものとするため、下記商品を自主回収させていただくことといたしました。

自主回収対象品を所有のお客様は、ご要望に応じ無償で引取りをさせていただくとともに、代替商品を送付させていただきます。

今後このようなことのないよう一層の管理体制の向上に努める所存でございますので、何卒、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、現行品(品質保証期間が2005年11月以降の商品)は、製造方法を改善し、品質管理も徹底しております。ご安心してご使用ください。

ヤマトプロテック株式会社



■自主回収対象商品 【ヤマトボーイKT】

製造ロット番号	品質保証期間
KO331	2005.01
KN326	2005.02
KD317	2005.03
K1426	2005.04
K2407	2005.05
K2420	2005.05
K3407	2005.06
K3419	2005.06
K4422	2005.07
K7424	2005.10



■自主回収対象商品 【FMボーイK】

製造ロット番号	品質保証期間
KN301	2005.02
KN322	2005.02
KD319	2005.03
K1425	2005.04
K2408	2005.05
K2421	2005.05
K3406	2005.06
K3418	2005.06
K4423	2005.07
K7425	2005.10

製造ロット番号と品質保証期間は、缶底に表示しています。

例えば、2005年10月に品質保証期間が過ぎる場合、以下のように記載されています。

2005.10



対象外品



現在の商品にはキャップと安全ロックが付いています。この商品は上記回収の対象外です。

お問い合わせ

この件に関するお問い合わせ、また廃棄に困る場合やご質問などは、弊社までお問い合わせください。

※なお、ご連絡頂きました個人情報につきましては、本件対応以外には使用いたしません。

ヤマトプロテック株式会社

※お掛け間違いにご注意ください

お客様相談窓口 **0120-801084**

受付時間・月~金(祝日除く) 午前9:00~午後5:00

弊社ホームページでも詳細を掲載しております。

<http://www.yamatoprotec.co.jp/topics/rc/top.html>

(別添2)

該当品の地域別出荷数

(単位:本)

合計	184,000
----	---------

不明	24,256
----	--------

北海道	3,604
青森県	30
岩手県	187
宮城県	613
秋田県	7
山形県	660
福島県	401
茨城県	303
栃木県	130
群馬県	15,572
埼玉県	30,315
千葉県	7,637
東京都	6,739
神奈川県	11,925

新潟県	2,619
富山県	1,881
石川県	168
福井県	97
山梨県	253
長野県	512
岐阜県	857
静岡県	1,629
愛知県	16,151
三重県	1,458
滋賀県	428
京都府	11,524
大阪府	8,253
兵庫県	2,154
奈良県	6,524
和歌山県	998

鳥取県	172
島根県	273
岡山県	297
広島県	1,974
山口県	426
徳島県	627
香川県	2,543
愛媛県	3,225
高知県	913
福岡県	14,317
佐賀県	18
長崎県	117
熊本県	520
大分県	100
宮崎県	247
鹿児島県	343
沖縄県	3

注) あくまで出荷数であり、隣接地域の世帯が購入している可能性があることに留意されたい。実際に、不具合発生が最も多く報告されているのは東京都(14件)であり、隣接県の販売店からの購入が多いものと考えられる。