

平成28年度 県管理河川”水防情報”（北名古屋市<旧西春町>）

【北名古屋市（西地区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	4箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	新川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【新川水防警報基準観測局（水場川外水位）】

清須市阿原	
堤防高	: TP6. 24m（左岸） TP6. 28m（右岸）
はん濫危険水位	: TP5. 20m
出動水位	: TP3. 90m
はん濫注意水位	: TP3. 00m

【五条川水位観測局（曾野）】

岩倉市曾野町隅田地先	
堤防高	: TP5. 21m
はん濫危険水位	: TP4. 15m
避難判断水位	: TP3. 70m
出動水位	: TP3. 20m
はん濫注意水位	: TP2. 60m

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）	
排水調整準備水位	: TP3. 90m
排水調整停止水位	: TP5. 20m
排水調整再開水位	: TP5. 00m

（五条川流域；春日水位観測局）

排水調整準備水位	: TP4. 60m
排水調整停止水位	: TP5. 40m
排水調整再開水位	: TP5. 20m

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

