

平成28年度 県管理河川”水防情報”（清須市〈旧春日町〉）

【清須市（旧 春日町） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	2箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【五条川水位観測局(春日)】

清須市春日振形

堤防高	: TP 7.20m
はん濫危険水位	: TP 5.40m
避難判断水位	: TP 4.90m
出動水位	: TP 4.60m
はん濫注意水位	: TP 3.90m

【排水調整基準】

(新川上流域：水場川外水位観測局)

排水調整準備水位	: TP 3.90m
排水調整停止水位	: TP 5.20m
排水調整再開水位	: TP 5.00m

(五条川流域：春日水位観測局)

排水調整準備水位	: TP 4.60m
排水調整停止水位	: TP 5.40m
排水調整再開水位	: TP 5.20m

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

