

平成28年度 県管理河川”水防情報”（清須市〈旧清洲町〉）

【清須市（旧清洲町） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	1箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	2箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	新川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原	
堤防高	TP6. 24m (左岸) TP6. 28m (右岸)
はん濫危険水位	TP5. 20m
出動水位	TP3. 90m
はん濫注意水位	TP3. 00m

【五条川水位観測局(春日)】

清須市春日町振形	
堤防高	TP7. 20m
はん濫危険水位	TP5. 40m
避難判断水位	TP4. 90m
出動水位	TP4. 60m
はん濫注意水位	TP3. 90m

【排水調整基準】

(新川上流域；水場川外水位観測局)	
排水調整準備水位	TP3. 90m
排水調整停止水位	TP5. 20m
排水調整再開水位	TP5. 00m

(五条川流域；春日水位観測局)	
排水調整準備水位	TP4. 60m
排水調整停止水位	TP5. 40m
排水調整再開水位	TP5. 20m

【記載事項】

[建設事務所名；表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

