

平成28年度 県管理河川”水防情報” (愛西市〈旧佐織町〉)

【愛西市(旧 佐織町) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	2箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	22箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【日光川水防警報基準観測局(古瀬)】

愛西市古瀬

堤防高; TP3. 20m (左岸)
TP3. 04m (右岸)
はん蓋危険水位; TP1. 90m
避難判断水位; TP1. 60m
出動水位; TP1. 50m
はん蓋注意水位; TP1. 30m

【排水調整基準】

(日光川上流域; 古瀬水位観測局)

排水調整準備水位; TP1. 50m
排水調整停止水位; TP1. 70m
排水調整再開水位; TP1. 60m

【記載事項】

[建設事務所名: 表番号(河川名)]  
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

