




| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|---|--------|-------------|
| 建物名称 | 武豊町屋内温水プール施設 | 階数 | 地下1階地上2階 |
| 建設地 | 武豊町武豊町大字武豊1-1-15, 11-15, 11-16, 11-17, 11-18, 11-19, 11-20, 11-21, 11-22, 11-23, 11-24, 11-25, 11-26, 11-27, 11-28, 11-29, 11-30, 11-31, 11-32, 11-33, 11-34, 11-35, 11-36, 11-37, 11-38, 11-39, 11-40, 11-41, 11-42, 11-43, 11-44, 11-45, 11-46, 11-47, 11-48, 11-49, 11-50, 11-51, 11-52, 11-53, 11-54, 11-55, 11-56, 11-57, 11-58, 11-59, 11-60, 11-61, 11-62, 11-63, 11-64, 11-65, 11-66, 11-67, 11-68, 11-69, 11-70, 11-71, 11-72, 11-73, 11-74, 11-75, 11-76, 11-77, 11-78, 11-79, 11-80, 11-81, 11-82, 11-83, 11-84, 11-85, 11-86, 11-87, 11-88, 11-89, 11-90, 11-91, 11-92, 11-93, 11-94, 11-95, 11-96, 11-97, 11-98, 11-99, 11-100 | 構造 | RC造 |
| 用途地域 | 準工業地域、法第22条区域 | 平均居住人員 | 500 人 |
| 気候区分 | 6地域 | 年間使用時間 | 4,745 時間/年 |
| 建物用途 | 集会所 | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工時期 | 2022年2月 予定 | 評価の実施日 | 2020年10月23日 |
| 敷地面積 | 12,233 m ² | 作成者 | 山田正司 |
| 建築面積 | 3,878 m ² | 確認日 | 2020年10月30日 |
| 延床面積 | 5,417 m ² | 確認者 | 山田正司 |



| 3 重点項目 | |
|------------------------------|---|
| <p>①地球温暖化への配慮</p> <p>3.0</p> | <p>③敷地内の緑化</p> <p>1.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p>12.1 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p>0.0 %</p> |
| <p>②資源の有効活用</p> <p>3.0</p> | <p>④地域材の活用</p> <p>1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p> |

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積 (建築面積及び附属物面積)}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積 (法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

| スコアシート | | 実施設計段階 | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|------|-----------|-----|---------|--|----|--|
| 配慮項目 | 独自基準 重点項目 | 環境配慮設計の概要記入欄 | | | 建物全体・共用部分 | | 住居・宿泊部分 | | 全体 | |
| | | 評価点 | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 評価点 | 重み係数 | | | |
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | | | |
| Q1 室内環境 | | | | | | | | | | |
| 1 音環境 | | | | | | | | | | |
| 1.1 室内騒音レベル | | | | | | | | | | |
| 1.2 遮音 | | | | | | | | | | |
| 1 開口部遮音性能 | | | | | | | | | | |
| 2 界壁遮音性能 | | | | | | | | | | |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | | | | | | | | | |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | | | | | | | | | |
| 1.3 吸音 | | | | | | | | | | |
| 2 温熱環境 | | | | | | | | | | |
| 2.1 室温制御 | | | | | | | | | | |
| 1 室温 | | | | | | | | | | |
| 2 外皮性能 | | | | | | | | | | |
| 3 ゾーン別制御性 | | | | | | | | | | |
| 2.2 湿度制御 | | | | | | | | | | |
| 2.3 空調方式 | | | | | | | | | | |
| 3 光・視環境 | | | | | | | | | | |
| 3.1 昼光利用 | | | | | | | | | | |
| 1 昼光率 | | | | | | | | | | |
| 2 方位別開口 | | | | | | | | | | |
| 3 昼光利用設備 | | | | | | | | | | |
| 3.2 グレア対策 | | | | | | | | | | |
| 1 昼光制御 | | | | | | | | | | |
| 3.3 照度 | | | | | | | | | | |
| 3.4 照明制御 | | | | | | | | | | |
| 4 空気質環境 | | | | | | | | | | |
| 4.1 発生源対策 | | | | | | | | | | |
| 1 化学汚染物質 | | | | | | | | | | |
| F☆☆☆☆の建材をほぼ全面的に採用 | | | | | | | | | | |
| 4.2 換気 | | | | | | | | | | |
| 1 換気量 | | | | | | | | | | |
| 2 自然換気性能 | | | | | | | | | | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | | | | | | | | | |
| 4.3 運用管理 | | | | | | | | | | |
| 1 CO ₂ の監視 | | | | | | | | | | |
| 2 喫煙の制御 | | | | | | | | | | |
| 全館禁煙 | | | | | | | | | | |
| Q2 サービス性能 | | | | | | | | | | |
| 1 機能性 | | | | | | | | | | |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | | | | | | | | | |
| 1 広さ・収納性 | | | | | | | | | | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | | | | | | | | | |
| 3 バリアフリー計画 | | | | | | | | | | |
| 独自 建築物移動等円滑化誘導基準を満たしている | | | | | | | | | | |
| 1.2 心理性・快適性 | | | | | | | | | | |
| 1 広さ感・景観 (天井高) | | | | | | | | | | |
| 2 リフレッシュスペース | | | | | | | | | | |
| 3 内装計画 | | | | | | | | | | |
| 1.3 維持管理 | | | | | | | | | | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | | | | | | | | | | |
| 2 維持管理用機能の確保 | | | | | | | | | | |
| 内装、外装仕上げに防汚性の高い建材、仕上げを採用 清掃用具のスペースを確保し維持管理しやすい設計を行った | | | | | | | | | | |
| 2 耐用性・信頼性 | | | | | | | | | | |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振 | | | | | | | | | | |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ) | | | | | | | | | | |
| 2 免震・制震・制振性能 | | | | | | | | | | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | | | | | | | | | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | | | | | | | | | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | | | | | | | | | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | | | | | | | | | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | | | | | | | | | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | | | | | | | | | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | | | | | | | | | |
| 2.4 信頼性 | | | | | | | | | | |
| 1 空調・換気設備 | | | | | | | | | | |
| 2 給排水・衛生設備 | | | | | | | | | | |
| 3 電気設備 | | | | | | | | | | |
| 4 機械・配管支持方法 | | | | | | | | | | |
| 5 通信・情報設備 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|---|-----|
| 3 対応性・更新性 | | | | 0.2 | 3.0 | 0.29 | - | - | - | 3.0 |
| 3.1 空間のゆとり | | | | 0.3 | 3.0 | 0.31 | - | - | - | |
| 1 | 階高のゆとり | | | - | 3.0 | - | | 3.0 | - | |
| 2 | 空間の形状・自由さ | | | 3.0 | 3.0 | 1.00 | | 3.0 | - | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | | 3.0 | 3.0 | 0.31 | | 3.0 | - | |
| 3.3 設備の更新性 | | | | 0.3 | 3.0 | 0.38 | | - | - | |
| 1 | 空調配管の更新性 | ② | | | 3.0 | 0.17 | | - | - | |
| 2 | 給排水管の更新性 | | | 3.0 | 3.0 | 0.17 | | - | - | |
| 3 | 電気配線の更新性 | | | 3.0 | 3.0 | 0.11 | | - | - | |
| 4 | 通信配線の更新性 | | | 3.0 | 3.0 | 0.11 | | - | - | |
| 5 | 設備機器の更新性 | | | 3.0 | 3.0 | 0.22 | | - | - | |
| 6 | バックアップスペースの確保 | | | 3.0 | 3.0 | 0.22 | | - | - | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | | | - | 0.30 | | - | - | 2.4 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | 独自③ | | | 1.0 | 0.30 | | - | - | 1.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | 独自④ | | | 3.0 | 0.40 | | - | - | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | | 0.3 | 3.0 | 0.30 | | - | - | 3.0 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | | 独自④ | 建物前面に芝生広場を配し、建物内にも地域に開放されたスペースを設けた | | 4.0 | 0.50 | | - | - | |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上 | | | | | 2.0 | 0.50 | | - | - | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | | | - | - | | - | - | 3.0 |
| LR1 エネルギー | | | | | - | 0.40 | | - | - | 3.1 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制 | | | BPI=0.92 | 3.0 | 3.7 | 0.30 | | - | - | 3.7 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | トップライトを設け自然光を取り込んだ | 3.0 | 4.0 | 0.20 | | - | - | 4.0 |
| 3 設備システムの高効率化 | | | BEI=0.99 | 3.0 | 2.0 | 0.30 | | - | - | 2.0 |
| 4 効率的運用 | | | | 0.2 | 3.0 | 0.20 | | - | - | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価 | | | | 1.0 | 3.0 | 1.00 | | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | | 3.0 | 3.0 | 0.50 | | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | | 3.0 | 3.0 | 0.50 | | - | - | |
| 集合住宅の評価 | | | | - | - | - | | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | | - | 3.0 | - | | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | | - | 3.0 | - | | - | - | |
| LR2 資源・マテリアル | | | | | - | 0.30 | | - | - | 3.1 |
| 1 水資源保護 | | | | 0.1 | 3.4 | 0.15 | | - | - | 3.4 |
| 1.1 節水 | | | 省水型の便器を採用 | 3.0 | 4.0 | 0.40 | | - | - | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | | 0.6 | 3.0 | 0.60 | | - | - | |
| 1 | 雨水利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 3.0 | 0.67 | | - | - | |
| 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 3.0 | 0.33 | | - | - | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | | 0.6 | 3.0 | 0.63 | | - | - | 3.0 |
| 2.1 材料使用量の削減 | | | | | 2.0 | 0.07 | | - | - | |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | | | | | 3.0 | 0.25 | | - | - | |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | ② | - | | 3.0 | 0.21 | | - | - | |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | | 独自 | - | | 3.0 | 1.0 | 0.21 | | - | |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | | | 3.0 | - | - | | - | - | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | | 独自 | 事務室等にOAフロアを採用 | 3.0 | 5.0 | 0.25 | | - | - | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | | 0.2 | 3.3 | 0.22 | | - | - | 3.3 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | | | | 3.0 | 3.0 | 0.32 | | - | - | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | | 0.6 | 3.5 | 0.68 | | - | - | |
| 1 | 消火剤 | | | | - | - | | - | - | |
| 2 | 発泡剤(断熱材等) | | ノンフロンの発泡剤を使用 | | 4.0 | 0.50 | | - | - | |
| 3 | 冷媒 | | | 3.0 | 3.0 | 0.50 | | - | - | |
| LR3 敷地外環境 | | | | | - | 0.30 | | - | - | 2.8 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | ① | ライフサイクルCO2排出率99% | | 3.0 | 0.33 | | - | - | 3.0 |
| 2 地域環境への配慮 | | | | 0.3 | 2.6 | 0.33 | | - | - | 2.6 |
| 2.1 大気汚染防止 | | | | | 3.0 | 0.25 | | - | - | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | | | 2.0 | 0.50 | | - | - | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | | 0.2 | 3.5 | 0.25 | | - | - | |
| 1 | 雨水排水負荷低減 | 独自 | | | 3.0 | 0.25 | | - | - | |
| 2 | 汚水処理負荷抑制 | | | | 3.0 | 0.25 | | - | - | |
| 3 | 交通負荷抑制 | 独自 | 十分な台数の駐車、駐輪場を設け、複数の導入路を設置した | | 5.0 | 0.25 | | - | - | |
| 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | | | | 3.0 | 0.25 | | - | - | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | | 0.3 | 3.0 | 0.33 | | - | - | 3.0 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | | 0.4 | 3.0 | 0.40 | | - | - | |
| 1 | 騒音 | 独自 | | | 3.0 | 1.00 | | - | - | |
| 2 | 振動 | 独自 | | | - | - | | - | - | |
| 3 | 悪臭 | | | | - | - | | - | - | |
| 3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制 | | | | 0.4 | 3.0 | 0.40 | | - | - | |
| 1 | 風害の抑制 | | | | 3.0 | 0.70 | | - | - | |
| 2 | 砂塵の抑制 | | | | 3.0 | - | | - | - | |
| 3 | 日照障害の抑制 | | | | 3.0 | 0.30 | | - | - | |
| 3.3 光害の抑制 | | | | 0.2 | 3.0 | 0.20 | | - | - | |
| 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | | | | 3.0 | 0.70 | | - | - | |
| 2 | 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | | | 3.0 | 0.30 | | - | - | |

| 重点項目(配慮項目) | 評価点 | 全体に対する重み係数 | 重点項目スコア |
|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| ① 地球温暖化対策 | | | 3.0 |
| LR3-1 | 地球温暖化への配慮 | 3.0 | 0.10 |
| ② 資源の有効活用 | | | 3.0 |
| Q2-2 | 耐震性・信頼性 | 3.0 | 0.09 |
| Q2-3 | 対応性・更新性 | 3.0 | 0.09 |
| LR2-2 | 非再生性資源の使用量削減 | 3.0 | 0.19 |
| ③ 敷地内の緑化 | | | 1.0 |
| Q3-1 | 生物環境の保全と創出 | 1.0 | 0.09 |
| | | | 外構緑化:12.1%/建物緑化:0% |
| ④ 地域材の活用 | | (評価ポイント) | 1.0 |
| Q3-2 4) | 地域性のある素材による良好な景観形成 | 0.0 | - |
| Q3-3.1 I 2) | 地域性のある材料の使用 | 0.0 | - |

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 武豊町屋内温水プール施設

| 計画上の配慮事項 | |
|-----------------|--|
| 総合 | 建物周囲に緑地を多くとり、高さを抑えることで周辺環境に配慮した。隣接したごみ処理施設からの排熱を利用しプールや給湯で利用することでエネルギー利用の効率化をはかり、地球温暖化防止に配慮した。 |
| Q1 室内環境 | 化学汚染物質を含む建材を極力減らすことで屋内空気質環境に配慮した。 |
| Q2 サービス性能 | 県の条例を満たしたバリアフリー計画とすることで、だれもが使いやすい施設とした。内装・外装は防汚性が高くメンテナンスのしやすい建材や仕上げとすることで、維持管理のしやすさに配慮した。 |
| Q3 室外環境(敷地内) | 建物の周囲や道路沿いを緑化し、オープンスペースを広く設けることで、周辺のヒートアイランド現象に配慮した。見通しの良い配置とすることで防犯性にも配慮した。 |
| LR1 エネルギー | トップライトを設け自然光を取り込むことで電気、熱エネルギーの削減に配慮した。隣接するごみ処理施設からの排熱を利用することで効率的にエネルギーを利用できるように配慮した。 |
| LR2 資源・マテリアル | 省水型機器をや、再利用可能な建材を採用することで地球資源の保護に配慮した。断熱材にはノンフロンの発泡剤を使用することでオゾン層への影響に配慮した。 |
| LR3 敷地外環境 | 敷地内に十分な台数の駐車・駐輪場の設置と、管理車両と動線を明確に分け複数の進入路を設けることで地域インフラに対する影響の低減に配慮した。 |
| その他 | |