

工業用水水質試験結果書

令和7年11月

		尾張東部 浄水場配水	上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場配水
採水日		11月5日	11月10日	11月10日	11月11日	11月5日	11月5日	11月4日
気温	℃	15.2	16.6	16.8	17.4	16.2	16.2	17.0
水温	℃	16.0	15.5	17.6	15.2	15.8	18.6	18.7
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.06	0.02	0.02	0.04	< 0.01	0.01
溶存鉄	mg/l	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	0.004	0.002	0.005	0.009	0.002	0.005
溶存マンガン	mg/l	0.003	< 0.001	0.001	0.004	0.006	0.001	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.9	2.2	4.0	4.9	3.3	3.3	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.8	15.9	18.2	25.4	19.6	18.6	23.8
蒸発残留物	mg/l	49	44	40	64	54	47	60
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.1
濁度	度	2.3	1.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3
電気伝導度	mS/m	6.0	6.2	6.2	9.4	6.7	6.0	7.7
総アルカリ度	mg/l	16.5	16.5	16.0	19.0	16.5	12.5	16.0