

CASBEE[®] あいち

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)パロー大府北山店	階数	地上1階
建設地	大府北山特定土地区画整理事業 36街区1番、36街区2番、36街区3番、36街区4番、36街区5番、36街区6番、36街区7番	構造	S造
用途地域	準住居地域、第二種住居地域	平均居住人員	200人
気候区分	6地域	年間使用時間	5,400時間/年
建物用途	物販店	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2026年10月 予定	評価の実施日	2026年2月12日
敷地面積	11,261 m ²	作成者	早野和智
建築面積	4,036 m ²	確認日	2026年2月12日
延床面積	3,681 m ²	確認者	早野和智



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.1

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 100%

②建築物の取組み 81%

③上記+②以外の 81%

④上記+ 81%

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q のスコア = 2.8

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.1

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.2

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 2.2

LR のスコア = 3.3

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 2.9

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.7

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.4

3 重点項目	
<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p>3.7</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p>1.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p>12.8 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p>0.0 %</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p>3.5</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p>1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$



CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き
 (仮称)パロー大府北山店

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

欄に数値またはコメントを記入

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

スコアシート		実施設計段階		独自基準		環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
配慮項目	重点項目			評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数				
Q 建築物の環境品質													2.8
Q1 室内環境													3.1
1 音環境													2.6
1.1 室内騒音レベル				0.1	2.6	0.15							
1.2 遮音				3.0	3.0	0.40		3.0					
1 開口部遮音性能				0.4	3.0	0.40							
2 界壁遮音性能					3.0	1.00		3.0					
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)					3.0			3.0					
4 界床遮音性能(重量衝撃源)					3.0			3.0					
1.3 吸音					1.0	0.20		3.0					
2 温熱環境													3.0
2.1 室温制御				0.3	3.0	0.35							
1 室温				0.5	3.0	0.50							
2 外皮性能				3.0	3.0	0.50		3.0					
3 ゾーン別制御性				3.0	3.0	0.17		3.0					
2.2 湿度制御				3.0	3.0	0.33							
2.3 空調方式				3.0	3.0	0.20		3.0					
3.0 空調方式				3.0	3.0	0.30		3.0					
3 光・視環境													3.0
3.1 昼光利用				0.2	3.0	0.25							
1 昼光率				0.5	3.0	0.50							
2 方位別開口				3.0	3.0			3.0					
3 昼光利用設備					3.0	1.00		3.0					
3.2 グレア対策													
1 昼光制御				5.0	3.0			3.0					
3.3 照度				3.0	3.0			3.0					
3.4 照明制御				3.0	3.0	0.50		3.0					
4 空気質環境													3.7
4.1 発生源対策				0.2	3.7	0.25							
1 化学汚染物質			建築材料は、告示対象外の建材及びJIS・JAS規格のF☆☆☆☆をほぼ全面的に採用している。	0.5	4.0	0.50							
4.2 換気				3.0	4.0	1.00		3.0					
1 換気量				0.3	3.0	0.30							
2 自然換気性能				3.0	3.0	0.50		3.0					
3 取り入れ外気への配慮				3.0	3.0	0.50		3.0					
4.3 運用管理				0.2	4.0	0.20							
1 CO ₂ の監視				3.0	3.0	0.50							
2 喫煙の制御			建物内全館禁煙が確認されており、屋外に喫煙コーナーは設けていない。	3.0	5.0	0.50							
Q2 サービス性能													3.2
1 機能性													3.1
1.1 機能性・使いやすさ				0.4	3.1	0.40							
1 広さ・収納性				0.4	3.0	0.40							
2 高度情報通信設備対応				3.0	3.0			3.0					
3 バリアフリー計画		独自		3.0	3.0	1.00							
1.2 心理性・快適性				0.3	3.0	0.30							
1 広さ感・景観 (天井高)			売場の天井高さ3.6m以上。	3.0	5.0	0.33		3.0					
2 リフレッシュスペース				3.0	3.0	0.33							
3 内装計画				3.0	1.0	0.33							
1.3 維持管理				0.3	3.5	0.30							
1 維持管理に配慮した設計			清掃の安易な内装仕上げ材、壁面が汚れにくい外装設計を採用している。	3.0	4.0	0.50							
2 維持管理用機能の確保					3.0	0.50							
2 耐用性・信頼性													2.8
2.1 耐震・免震・制震・制振				0.3	2.8	0.31							
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				0.4	3.0	0.48							
2 免震・制震・制振性能				3.0	3.0	0.80							
2.2 部品・部材の耐用年数				3.0	3.0	0.20							
1 躯体材料の耐用年数				0.3	2.8	0.33							
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		②			3.0	0.23							
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔					2.0	0.23							
4 空調換気ダクトの更新必要間隔					3.0	0.09							
5 空調・給排水配管の更新必要間隔					3.0	0.08							
6 主要設備機器の更新必要間隔			更新必要間隔の長い配管を採用している。		5.0	0.15							
2.4 信頼性				0.1	2.4	0.19							
1 空調・換気設備				3.0	3.0	0.20							
2 給排水・衛生設備				3.0	2.0	0.20							
3 電気設備				3.0	3.0	0.20							
4 機械・配管支持方法		②		3.0	1.0	0.20							
5 通信・情報設備				3.0	3.0	0.20							

3 対応性・更新性				0.2	3.8	0.29	-	-	-	3.8
3.1 空間のゆとり				0.3	5.0	0.31	-	-	-	
1 階高のゆとり			階高3.9m以上。		5.0	0.60		3.0	-	
2 空間の形状・自由さ			壁長さ比率0.1未満。	3.0	5.0	0.40		3.0	-	
3.2 荷重のゆとり				3.0	3.0	0.31		3.0	-	
3.3 設備の更新性				0.3	3.6	0.38		-	-	
1 空調配管の更新性		②			3.0	0.17		-	-	
2 給排水管の更新性						3.0	0.17		-	-
3 電気配線の更新性				ケーブルラックもしくは天井ごろがしでの配線としている。	3.0	5.0	0.11		-	-
4 通信配線の更新性				ケーブルラックもしくは天井ごろがしでの配線としている。	3.0	5.0	0.11		-	-
5 設備機器の更新性				天井裏スペースがあり、設備の更新性が高い。	3.0	4.0	0.22		-	-
6 バックアップスペースの確保					3.0	3.0	0.22		-	-
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30		-	-	2.2
1 生物環境の保全と創出		独自③			1.0	0.30		-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮		独自④			3.0	0.40		-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				0.3	2.5	0.30		-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④			3.0	0.50		-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上					2.0	0.50		-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性										3.3
LR1 エネルギー					-	0.40		-	-	2.9
1 建物外皮の熱負荷抑制			BPI=0.98	3.0	2.6	0.30		-	-	2.6
2 自然エネルギー利用				3.0	3.0	0.20		-	-	3.0
3 設備システムの高効率化			BEI=0.79	3.0	3.2	0.30		-	-	3.2
4 効率的運用				0.2	3.0	0.20		-	-	3.0
集合住宅以外の評価				1.0	3.0	1.00		-	-	
4.1 モニタリング				3.0	3.0	0.50		-	-	
4.2 運用管理体制				3.0	3.0	0.50		-	-	
集合住宅の評価								-	-	
4.1 モニタリング					3.0			-	-	
4.2 運用管理体制					3.0			-	-	
LR2 資源・マテリアル					-	0.30		-	-	3.7
1 水資源保護				0.1	3.4	0.15		-	-	3.4
1.1 節水			節水コマ付き水栓、節水型便器を設置している。	3.0	4.0	0.40		-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				0.6	3.0	0.60		-	-	
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.67		-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.33		-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				0.6	3.9	0.63		-	-	3.9
2.1 材料使用量の削減		② 独自			3.0	0.07		-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用						3.0	0.25		-	-
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用						3.0	0.21		-	-
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用				グリーン購入法「特定調達品」 節水機能大便器・小便器、節水コマ付き散水栓採用	3.0	5.0	0.21		-	-
2.5 持続可能な森林から産出された木材					3.0	-	-		-	-
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			独自	鉄骨の乾式工法のため分別が容易である。	3.0	5.0	0.25		-	-
3 汚染物質含有材料の使用回避				0.2	3.6	0.22		-	-	3.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	3.0	0.32		-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避				0.6	4.0	0.68		-	-	
1 消火剤					-	-		-	-	
2 発泡剤(断熱材等)			発泡剤を使用した断熱材を使用していない。		5.0	0.50		-	-	
3 冷媒				3.0	3.0	0.50		-	-	
LR3 敷地外環境					-	0.30		-	-	3.4
1 地球温暖化への配慮		①	ライフサイクルCO2排出率81%		3.7	0.33		-	-	3.7
2 地域環境への配慮				0.3	3.5	0.33		-	-	3.5
2.1 大気汚染防止			燃焼設備は一切使用していない。		5.0	0.25		-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善					3.0	0.50		-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				0.2	3.2	0.25		-	-	
1 雨水排水負荷低減		独自			3.0	0.25		-	-	
2 汚水処理負荷抑制					3.0	0.25		-	-	
3 交通負荷抑制		独自	適切な駐車場台数・荷捌駐車場の確保をしている。		5.0	0.25		-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制					2.0	0.25		-	-	
3 周辺環境への配慮				0.3	3.1	0.33		-	-	3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				0.4	3.0	0.40		-	-	
1 騒音		独自			3.0	0.50		-	-	
2 振動		独自			3.0	0.50		-	-	
3 悪臭					-	-		-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制				0.4	3.0	0.40		-	-	
1 風害の抑制					3.0	0.70		-	-	
2 砂塵の抑制					3.0	-		-	-	
3 日照阻害の抑制					3.0	0.30		-	-	
3.3 光害の抑制				0.2	3.7	0.20		-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			漏れ光や光の性質への配慮を行い、点灯時間を管理している。		4.0	0.70		-	-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策					3.0	0.30		-	-	

重点項目スコアシート
(仮称)パロー大府北山店

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE:建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.7
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.7	0.10	
② 資源の有効活用				3.5
Q2-2	耐震性・信頼性	2.8	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.8	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.9	0.19	
③ 敷地内の緑化				1.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	外構緑化:12.8%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用			(評価ポイント)	1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化
 重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和
 重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用
 重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (仮称)バロー大府北山店

計画上の配慮事項	
総合	計画敷地は大府市北部の新しい地域となる形成エリアで、建物配置計画においては緑地帯を設けるなどして周辺に圧迫感を感じさせない計画を行った。
Q1 室内環境	売場は間仕切りの無い大空間の為、自由度が高い。
Q2 サービス性能	天井裏スペースがあり、設備の更新性が高い。
Q3 室外環境(敷地内)	関係法規を遵守した設計としている。
LR1 エネルギー	熱負荷を抑制する為、天井裏に断熱(グラスウール)を採用している。
LR2 資源・マテリアル	建築基準法規制対象外となる建築材料を採用している。
LR3 敷地外環境	関係法規を遵守した設計としている。
その他	