

令和5年度 県管理河川”水防情報”（豊山町）

【豊山町 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	1箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	新川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【大山川水位観測局（豊山）】

豊山町大字青山字東川

堤防高	: 6.00m
氾濫危険水位	: 4.70m
出動水位	: 4.20m
氾濫注意水位	: 3.80m
（零点高）	: TP3.44m

【新川水防警報基準観測局（水場川外水位）】

清須市阿原

堤防高	: TP6.24m（左岸）
	: TP6.28m（右岸）
氾濫危険水位	: TP5.20m
出動水位	: TP3.90m
氾濫注意水位	: TP3.00m

【排水調整基準】

（新川上流域：水場川外水位観測局）

排水調整準備水位	: TP3.90m
排水調整停止水位	: TP5.20m
排水調整再開水位	: TP5.00m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

