

質 問 ・ 回 答 書

委託業務名： 稲沢警察署庁舎建築等設計

愛知県警察本部総務部施設課

	質 問 事 項	回 答 欄
1	基本計画補足事項11頁の整備条件等に記載の、仮事務所が「新庁舎と別敷地」とは、図に示されているように警察署敷地内で、新庁舎建設工事範囲とは区分するという解釈で宜しいでしょうか。	建築基準法上の敷地を新庁舎と別に設定するという意味です。
2	署長室の面積は会議スペースを除き事務室面積（672㎡）に含まれると考えて宜しいでしょうか。	署長室は事務及び応接スペース部分は事務室面積（672.00㎡）、捜査会議室部分は捜査会議室（65.85㎡）に含まれます。

令和 7 年 7 月 9 日

備考

用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。

質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。

当該項／質問・回答書全体枚数を記入すること。

質 問 ・ 回 答 書

委託業務名： 稲沢警察署庁舎建築等設計

愛知県警察本部総務部施設課

	質 問 事 項	回 答 欄
3	留置所を除き、「保護室」は警務課と生活安全課で1室ずつ、計2室の設置と考えて宜しいでしょうか。 基本構成の表の保護室は7頁に生活安全課と記載があり、3～4頁に警務課の保護室について記載があるためそう解釈しました。	留置場の保護室とは別に、生活安全課の保護室1室を警務課事務室に隣接又は近接して設けてください。
4	3の質疑について相違ない場合、警務課保護室の面積は共用部分に含まれていると考えて宜しいでしょうか。	生活安全課の保護室は相談室・保護室(40.10㎡)に含まれます。

令和 7 年 7 月 9 日

備考 用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。
質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。
当該項／質問・回答書全体枚数を記入すること。

質 問 ・ 回 答 書

委託業務名： 稲沢警察署庁舎建築等設計

愛知県警察本部総務部施設課

	質 問 事 項	回 答 欄
5	更衣室内のものとは別に浴場（シャワー）を必要としますか。必要であれば浴場（シャワー）用途についてご教示ください。	留置場内に、被留置者のための男性用浴室1室及び勤務員休憩室内に留置場勤務員のためのシャワー室1室が必要です。 また、男性更衣室及び女性更衣室と道場を同一階に配置しない場合は、道場に隣接又は近接した位置に道場利用者のための更衣室及びシャワー室を設けてください。
6	各事務室に設ける仮眠室の面積は共用部面積に含んで想定されていると考えて宜しいでしょうか。	地域課のパトカー乗務員、交通課及び刑事課が使用する仮眠室は、男性当直室（92.40㎡）の面積に含まれます。

令和 7 年 7 月 9 日

備考 用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。
質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。
当該項／質問・回答書全体枚数を記入すること。

質 問 回 答 書

委託業務名： 稲沢警察署庁舎建築等設計

愛知県警察本部総務部施設課

	質 問 事 項	回 答 欄
7	捜査会議室の設置階の想定はございますか。また、用途についてご教示願います。	捜査会議室兼署長室は低層階に設け、その他の捜査会議室は提案により配置してください。 用途については、会議や事務処理を行う場所です。
8	捜査会議室の面積については複数室を合算したものと考えて宜しいでしょうか。	捜査会議室兼署長室の捜査会議室部分の面積と、その他の捜査会議室の面積を合算したものです。
9	基本計画補足事項7頁のかに記載の「会議室」は1頁の「捜査会議室」と同義と考えて宜しいでしょうか。	捜査会議室（65.85㎡）を設けたうえで、別に事務室面積（672.00㎡）に余裕がある場合は、会議室を設けてください。

令和 7年 7月 9日

備考 用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。
質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。
当該項／質問・回答書全体枚数を記入すること。

質 問 ・ 回 答 書

委託業務名： 稲沢警察署庁舎建築等設計

愛知県警察本部総務部施設課

	質 問 事 項	回 答 欄
10	警務課事務室に示されている9席には当番勤務7名は含まれず、計16名分の席が必要と考えて宜しいでしょうか。 また、※1の人数は9席に含まれていないと考えて相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	取調室の面積165㎡（基本計画補足事項7頁）には交通課の2室、生活安全課の2室、刑事課の3室、取調エリアの5室が合算されているものと理解して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。室数は、それぞれの指定室数以上を設けてください。

令和 7 年 7 月 9 日

備考 用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。
質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。
当該項／質問・回答書全体枚数を記入すること。

質 問 ・ 回 答 書

委託業務名： 稲沢警察署庁舎建築等設計

愛知県警察本部総務部施設課

	質 問 事 項	回 答 欄
12	交通課の相談室、生活安全課の相談室、刑事課の相談室の面積は、基本計画補足事項7頁の被害者対応室と事情聴取室を合算した46.2㎡に含まれると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	「更衣室内に男女ともに設ける仮眠室」と、「男性当直室・女性当直室」は異なる室でしょうか。	お見込みのとおりです。 「更衣室内の仮眠室」は、「男性当直室（92.40㎡）・女性当直室（26.28㎡）」の面積に含まれます。
14	13の回答が異なるようであれば、男性当直室・女性当直室の具体的な用途と、設置が望まれる階層についてご教示ください。	上記のとおりです。

令和 7年 7月 9日

備考 用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。
質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。
当該項／質問・回答書全体枚数を記入すること。

質 問 ・ 回 答 書

委託業務名： 稲沢警察署庁舎建築等設計

愛知県警察本部総務部施設課

	質 問 事 項	回 答 欄
15	基本計画補足事項7頁の共有部分に含まれる通信機械室と地域課事務室に設ける通信室は別の用途と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	免許講習室合計58.41㎡には倉庫10㎡程度×2室の面積は含まれておらず、倉庫面積に含まれると考えて宜しいでしょうか。	免許講習室（58.41㎡）に倉庫は含みません。倉庫は倉庫（305.47㎡）に含みます。
17	基本計画補足事項1頁の拳銃保管庫の面積には拳銃手入室も含むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

令和 7年 7月 9日

備考 用紙の大きさは日本産業規格A4横とする。
質問事項は、内容が把握できるよう簡潔、正確に記載すること。
当該項／質問・回答書全体枚数を記入すること。