

建設業者監督処分簿

1. 処分を受けた建設業者に関する事項

商号又は名称	株式会社フィット・プラス	代表者氏名	永田 裕一郎
主たる営業所の所在地	岡崎市鴨田町字池内54番地13		
許可番号	愛知県知事許可（般-29）第64831号	許可を受けている建設業の種類	と

2. 処分に関する事項

処分年月日	平成30年3月23日	処分を行った者	愛知県知事
根拠法令	建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)		
処分(勧告)の内容(指示処分)			
建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容			
1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。			
2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。			
処分の原因となった事実			
平成29年2月28日、安城市東端町地内の建屋解体工事現場において、労働者にスレート及び木毛板でふかれた屋根の上で解体作業を行わせるに当たり、当該屋根の高さは地上から約7.7メートルであつて、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等して踏み抜きによる労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、岡崎簡易裁判所より、法人及び安全衛生責任者がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。			
その他参考となる事項 愛知労働局からの通報			