


「緊急点検」結果一覧表

建設事務所	NO	通称名	路線名	箇所	点検結果	確認した不具合と修繕状況
尾張	1	川留アンダー	一般県道 松本名古屋線	春日井市	全て正常	
	2	駒来隧道	一般県道 名古屋犬山線	小牧市	全て正常	
	3	古川アンダー	主要地方道 名古屋祖父江線	清須市	一部の装置で不具合	字幕式表示板の故障 1基 ⇒10月7日(金)修繕完了し復旧済み
	4	土器野新田アンダー	主要地方道 名古屋中環状線	清須市	全て正常	
	5	清洲橋アンダー	一般県道 浅井清須線	清須市	全て正常	
	6	西枇杷島アンダー	一般県道 給父西枇杷島線	清須市	一部の装置で不具合	非常用発動発電機の起動用バッテリーの消耗 1台 ⇒点検日10月3日(月)に予備バッテリーに交換し復旧済み
一宮	7	萩原アンダー	一般国道 155号	一宮市	全て正常	
	8	稲沢アンダー	主要地方道 春日井稲沢線	稲沢市	全て正常	
	9	一宮アンダー	一般県道 井之口江南線	一宮市	全て正常	
	10	竹腰アンダー	一般県道 稲沢祖父江線	稲沢市	全て正常	
海部	11	西之森アンダー	一般県道 津島蟹江線	蟹江町	全て正常	
西三河	12	羽根アンダー	主要地方道 岡崎刈谷線	岡崎市	一部の装置で不具合	字幕式表示板の故障 2基 ⇒10月18日(火)に修繕完了し復旧済み
	13	矢作アンダー	主要地方道 岡崎西尾線	岡崎市	全て正常	
	14	錦田アンダー	一般県道 幸田石井線	幸田町	全て正常	
	15	下三ツ木アンダー	一般県道 熊味岡崎線	岡崎市	一部の装置で不具合	字幕式表示板の故障 3基 ⇒10月内の復旧に向け修繕作業中
	16	正名アンダー	主要地方道 岡崎碧南線	岡崎市	全て正常	
知立	17	箕輪町アンダー(新幹線)	一般県道 安城知立線	安城市	全て正常	
	18	箕輪町アンダー(在来線)	一般県道 安城知立線	安城市	全て正常	
	19	大東町アンダーパス	主要地方道 安城碧南線	安城市	全て正常	
	20	上条町アンダーパス	一般県道 安城桜井線	安城市	全て正常	
	21	今川町アンダーパス	一般県道 今川刈谷停車場線	刈谷市	全て正常	
	22	名鉄本線アンダーパス	一般国道 419号	知立市	全て正常	
	23	名鉄三河線アンダーパス	一般国道 419号	知立市	全て正常	
	24	宮後町アンダーパス	主要地方道 安城碧南線	碧南市	全て正常	
	25	新川町アンダーパス	一般県道 西尾新川港線	碧南市	全て正常	
東三河	26	絹田ガード	一般国道 23号	豊橋市	全て正常	
	27	山田ガード	一般県道 豊橋環状線	豊橋市	全て正常	

「緊急点検」箇所図

凡例

	不具合が確認された箇所
---	-------------

