

尾張西部浄水場 騒音測定記録表

測定場所 尾張西部浄水場（工水側）

測定日時 (昼間) 平成24年 5月29日 10時～11時
(夜間) 平成24年 5月31日 22時～23時

測定者 昼間 後藤 (周)・濱田
夜間 高橋 (和)・尾関

測定位置	昼間 (d b)	夜間 (d b)	測定結果
1	38	35	良
2	33	32	良
3	33	32	良
4	32	32	良
5	31	43	良
6	34	33	良
7	33	38	良
8	34	36	良
9	35	35	良
10	35	37	良
11	35	38	良
12	37	38	良
13	36	37	良

騒音値は昼間 65 d b 以下
夜間 60 d b 以下

測定モードはA特性

尾張西部浄水場 振動測定記録表

測定場所 尾張西部浄水場（工水側）

測定日時 (昼間) 平成24年 5月29日 10時～11時
 (夜間) 平成24年 5月31日 22時～23時

測定者 昼間 後藤 (周)・濱田
 夜間 高橋 (和)・尾関

測定位置	昼間 (d b)	夜間 (d b)	測定結果
1	25以下	25以下	良
2	25以下	25以下	良
3	25以下	25以下	良
4	25以下	25以下	良
5	25以下	25以下	良
6	25以下	25以下	良
7	25以下	25以下	良
8	25以下	25以下	良