



2~7階 平面図 S=A1: 1/100・A3: 1/200

凡例		
防	防火設備 (法2-9の2-d)	床下ビット範囲を示す
特	特定防火設備 (告1369) 常閉	令120条による歩行距離
防	防火設備 (令112-14-2 CAS-0344)	24時間換気扇
+	加圧式消火器 (ABC10型 7リットル共(10号愛知県所有物品)文字記入)	排気口位置
●R	ルーフトレイン	居室 給気口位置 (100φ、バルコニー側食事室用のみ150φ)
K	掲示板 (1階のみ)	換気経路(開戸アンダーカット・引戸・折戸・フスマ等)
☒	床下点検口(共用廊下)	手摺
—	面積区画、令114条区画	今回工事範囲外を示す
—	竪穴区画	

・住戸内部の居室出入口有効巾は800mm以上とする。

・住戸内部の床は、Zn+125(畳は128)とし段差無しとする。

・住戸内玄関幅部分段差は20mmとする。

・住戸玄関ドアは片開きSD(特定防火設備・常閉・スリット無し)とする。サイズ: W=850 H=1,900

・共用廊下の床下点検口は段差無しとする。

・界壁遮音性能(告示 S45建告 1827号1-1)住戸間(小屋裏共) RC造 厚(X7通厚215、X8通厚230、その他厚190)

・非常用出入口: 昭和46年12月3日住建発第85号による。(▼: 左記による進入可能な部分を示す)

・PS、EPSはRCスラブにて区画。

・仕様は耐火リストによる。

・EVの扉は1階~8階遮断性能有、特定防火設備とする。

X4  
全階共通事項  
住戸間隔で板  
間のバルコニーへ避難可能  
詳細は50号図

鷹塚住宅		図面番号
2~7階 平面図	縮尺 A1: 1/100 A3: 1/200	No.

