

7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度 (度)								最高濁度※ (度)
		0~5	6~15	16~30	31~50	51~100	101~200	201~300	301~	
水道用水	上野浄水場	198	161	7						22
	知多浄水場	110	230	19	5	1	1			176
	高蔵寺浄水場	295	46	16	6	3				97
	尾張東部浄水場	221	103	19	13	9	1			112
	犬山浄水場	289	56	15	5	1				81
	尾張西部浄水場	286	62	11	6	1				68
	豊田浄水場	291	46	15	6	5	2	1		213
	幸田浄水場	225	81	37	13	6	4			131
	豊橋浄水場	335	25	2	2	1	1			169
	豊橋南部浄水場	358	6	1	1					40
	豊川浄水場	366								182
工業用水	上野浄水場	198	161	7						22
	知多浄水場	240	119	5	1	1				69
	尾張東部(東郷)浄水場	235	125	6						34
	尾張西部浄水場	316	36	11	2	1				62
	安城浄水場	271	68	13	8	5	1			109
	豊橋南部浄水場	358	6	1	1					40
	蒲郡浄水場(工水)	362	3	1						100

単位:日

※ 最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。