

病院事業庁施設耐震診断施設一覧表

○一覧表の解説

(1) 最小 I s 値について

I s 値 (構造耐震指標) は構造体の耐震性能を表す指標で、建物の各階の梁間及び桁行方向それぞれについて算定されます。建物の評価に際してはこれらの数値のうち最も低い数値を採用しています。

(2) 区分について

大規模地震に対する安全性の評価について、耐震診断を実施した時点の最小 I s 値により、次の表に基づき区分しています。

区分	I s 値	評 価
A	0.6 以上	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が少ない。
B	0.3 以上 0.6 未満	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
C	0.3 未満	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

部局	主務課	施設名	棟名	所在地	構造	最小 Is 値	区分	耐震改修等
病院事業庁	管理課	愛知県がんセンター	看護婦宿舎A棟	千種区	RC	0.40	B	倉庫として使用中
病院事業庁	管理課	愛知県がんセンター	看護婦宿舎A棟増築棟	千種区	RC	0.62	A	倉庫として使用中
病院事業庁	管理課	愛知県がんセンター	看護婦宿舎B棟	千種区	RC	0.41	B	倉庫として使用中
病院事業庁	管理課	愛知県がんセンター	車庫及び公舎	千種区	RC	0.86	A	
病院事業庁	管理課	旧愛知県がんセンター愛知病院(愛知県立愛知病院)	特殊放射線棟	岡崎市	RC	3.75	A	