

愛知県図書館指定管理者募集内容等に係る質問に対する回答

質疑 番号	資料名称 ページ数 行数等	質疑事項	回答
1	その他 設備運転管理業務仕様書 別表3「巡視点検並びに 手入基準」	3 給排水衛生設備 排水管・雨水の「ルーフドレントラップの点検」、「屋上・ バルコニーの雨水側溝の清掃」が毎月とありますが、季節 や天候等の状況に応じた随時での対応でもよろしいでし ょうか。	差し支えありませんが、愛知県図書館利用者が安全かつ快 適に利用できるよう留意の上、対応してください。