

工業用水水質試験結果書

令和7年5月

		尾張東部 浄水場配水	上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場配水
採水日		5月8日	5月13日	5月13日	5月13日	5月8日	5月14日	5月8日
気温	℃	18.8	23.1	26.8	27.4	23.2	22.4	21.0
水温	℃	16.6	18.0	18.9	18.3	17.7	19.9	19.0
鉄及びその化合物	mg/l	0.10	0.11	0.03	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
溶存鉄	mg/l	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.019	0.002	0.028	0.009	0.001	0.012
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.027	0.007	< 0.001	0.011
塩化物イオン	mg/l	3.0	2.8	2.8	5.0	5.1	3.4	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.9	18.2	17.8	23.2	19.3	16.7	22.3
蒸発残留物	mg/l	51	50	43	58	51	42	57
pH値		7.4	7.4	7.0	7.0	7.0	6.8	7.2
濁度	度	2.7	2.6	0.3	0.4	0.4	< 0.1	0.3
電気伝導度	mS/m	6.2	6.3	6.0	8.2	7.1	5.8	7.9
総アルカリ度	mg/l	17.5	18.5	18.0	20.5	16.0	11.5	16.5