

環境調査センター^{注1}における上水(蛇口水)の放射能の測定結果(平成23年度から26年度まで)

年度	環境調査センター ^{注1} における上水(蛇口水)の放射能の測定結果						測定結果まとめ
平成26年度	試料採取期間		4月1日 ～6月30日	7月1日 ～9月30日	10月1日 ～12月26日	1月5日 ～3月31日	
	測定値 ^{注2}	セシウム-137	不検出(0.00022)	不検出(0.00022)	不検出(0.00023)	不検出(0.00022)	不検出
		セシウム-134	不検出(0.00028)	不検出(0.00026)	不検出(0.00028)	不検出(0.00029)	不検出
		ヨウ素-131	不検出(0.0017)	不検出(0.0017)	不検出(0.0017)	不検出(0.00060)	不検出
平成25年度	試料採取期間		4月1日 ～6月28日	7月1日 ～9月30日	10月1日 ～12月27日	1月6日 ～3月31日	
	測定値 ^{注2}	セシウム-137	不検出(0.00023)	不検出(0.00022)	不検出(0.00023)	不検出(0.00021)	不検出
		セシウム-134	不検出(0.00028)	不検出(0.00028)	不検出(0.00031)	不検出(0.00028)	不検出
		ヨウ素-131	不検出(0.0022)	不検出(0.0022)	不検出(0.0029)	不検出(0.0011)	不検出
平成24年度	試料採取期間		4月2日 ～6月30日	7月2日 ～9月28日	10月1日 ～12月28日	1月4日 ～3月29日	
	測定値 ^{注2}	セシウム-137	不検出(0.00021)	不検出(0.00022)	不検出(0.00024)	不検出(0.00024)	不検出
		セシウム-134	不検出(0.00028)	不検出(0.00025)	不検出(0.00030)	不検出(0.00029)	不検出
		ヨウ素-131	不検出(0.0019)	不検出(0.0015)	不検出(0.0028)	不検出(0.0017)	不検出
平成23年度 ^{注3}	試料採取期間					1月4日 ～3月30日	
	測定値 ^{注2}	セシウム-137				不検出(0.00022)	
		セシウム-134				不検出(0.00027)	
		ヨウ素-131				不検出(0.0020)	

(注1) 環境調査センターの所在地は、名古屋市北区辻町字流7-6です。

(注2) 測定値の単位は、「ベクレル/キログラム」です。なお、不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(ベクレル/キログラム)を示しています。

(注3) 文部科学省(現在は原子力規制庁)のモニタリング強化の指示により、平成23年3月18日から12月27日までは1日ごとに測定していましたが、総合モニタリング計画の見直しに伴い、平成24年1月以降は、3か月間にわたり採取した上水(蛇口水)をまとめて1検体とし、測定しています。なお、平成23年3月18日から12月27日までの上水(蛇口水)の測定結果は、すべて不検出でした。

(注4) 平成28年度以降は、さらに総合モニタリング計画の改定に伴い、この3か月に1回の測定を廃止しています。ただし、年1回(毎年6月)、環境放射能水準調査として、引き続き上水(蛇口水)を測定しています。なお、測定結果は、原子力規制庁のHP上で公開しています。(県のHP上に外部リンクが貼ってあります。)

環境調査センター東三河支所^{注1}における上水(蛇口水)の放射能の測定結果(平成24年度から26年度まで)

年度	環境調査センター東三河支所 ^{注1} における上水(蛇口水)の放射能の測定結果						測定結果まとめ	
平成26年度	試料採取期間		4月1日 ～6月30日	7月1日 ～9月30日	10月1日 ～12月26日	1月5日 ～3月31日	/	
	測定値 ^{注2}	セシウム-137	不検出(0.00026)	不検出(0.00023)	不検出(0.00025)	不検出(0.00020)		不検出
		セシウム-134	不検出(0.00027)	不検出(0.00026)	不検出(0.00026)	不検出(0.00026)		不検出
		ヨウ素-131	不検出(0.00044)	不検出(0.00043)	不検出(0.0012)	不検出(0.00040)		不検出
平成25年度	試料採取期間		4月1日 ～6月28日	7月1日 ～9月30日	10月1日 ～12月27日	1月6日 ～3月31日	/	
	測定値 ^{注2}	セシウム-137	不検出(0.00026)	不検出(0.00029)	不検出(0.00025)	不検出(0.00026)		不検出
		セシウム-134	不検出(0.00031)	不検出(0.00031)	不検出(0.00027)	不検出(0.00027)		不検出
		ヨウ素-131	不検出(0.0023)	不検出(0.0018)	不検出(0.0012)	不検出(0.00045)		不検出
平成24年度	試料採取期間		4月2日 ～6月29日	7月2日 ～9月28日	10月1日 ～12月28日	1月4日 ～3月29日	/	
	測定値 ^{注2}	セシウム-137	不検出(0.00031)	不検出(0.00030)	不検出(0.00026)	不検出(0.00026)		不検出
		セシウム-134	不検出(0.00031)	不検出(0.00028)	不検出(0.00031)	不検出(0.00027)		不検出
		ヨウ素-131	不検出(0.0016)	不検出(0.0014)	不検出(0.0024)	不検出(0.00054)		不検出

(注1) 環境調査センター東三河支所の所在地は、豊橋市富本町字国隠20-8です。

(注2) 測定値の単位は、「ベクレル/キログラム」です。なお、不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(ベクレル/キログラム)を示しています。

(注3) 3か月間にわたり採取した上水(蛇口水)をまとめて1検体とし、測定しています。

(注4) 平成28年度以降、上水(蛇口水)の放射能測定は行っておりません。