

質 疑 書（県営都市公園 尾張広域緑道）

資料名称 ページ数 行数	質 疑 事 項	回 答
仕様書 5ページ 14行目	・消防、空調、橋梁、遊具、電気設備、その他法令点検が必要な設備の過去の点検記録簿をお見せいただくことはできませんでしょうか。	・閲覧は可能です。書類の量が多いため、何が見たいか教えてください。県庁または公園管理事務所で閲覧できるようにします。
その他 様式・資料編 42ページ 14行	・入園者数について 尾張広域緑道は、全体で見ると広範囲になると思いますが、この入園者数はどのように算出した数字なのかご教授ください。どこかにカウンターなど設置されていますか。	・公園の駐車台数や有料施設・無料施設の利用者数等から算出しています。
その他 様式・資料編 44ページ 12行	・各種イベントが多く開催されています。しかしながらイベントの費用はほとんど計上されておりませんので、基本的にボランティアで対応しているとの認識でよろしいでしょうか。	・公園のイベントについては、指定管理者の自主事業として行っています。
その他 説明会資料	・現地説明会資料 光熱水費一覧より水道代についてお伺いいたします。 噴水について平日の10時～15時噴水を稼働させているとお話でしたが、この金額は全5か所の噴水を稼働させての水道代でお間違いないでしょうか。また全循環型との認識でお間違いないでしょうか。	・水道代については、全5か所の噴水を稼働させたものです。 噴水については、全循環型です。
その他	・噴水利用について 現在は水遊びできないとの事ですが、プールで使用するような塩素を使用して水遊び場にさせることはできませんでしょうか。	・水遊び用途で設置していないため、安全上水遊び禁止としています。