

7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度（度）								最高濁度※ （度）
		0～5	6～15	16～30	31～50	51～100	101～200	201～300	301～	
水道用水	上野浄水場	240	114	11						24
	知多浄水場	213	137	12	2	1				188
	高蔵寺浄水場	267	73	14	4	6	1			201
	尾張東部浄水場	256	81	16	4	7	1			147
	犬山浄水場	284	60	13	3	4	1			190
	尾張西部浄水場	292	51	10	8	3	1			122
	豊田浄水場	320	36	8	1					455
	幸田浄水場	259	81	20	4	1				91
	豊橋浄水場	298	43	12	5	5	1	1		318
	豊橋南部浄水場	348	15	1	1					274
	豊川浄水場	365								10
工業用水	上野浄水場	240	114	11						24
	知多浄水場	299	66							11
	尾張東部(東郷)浄水場	267	98							13
	尾張西部浄水場	308	39	12	4	2				133
	安城浄水場	311	46	5		2	1			310
	豊橋南部浄水場	348	15	1	1					274
	蒲郡浄水場(工水)	357	8							43

単位：日

※ 最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。