

1 ダイオキシン類試験

原水			浄水		
地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)
兼山取水口	令和6年12月3日	0.029	尾張東部浄水場	令和6年12月4日	0.00058
犬山共同取水口	令和6年12月5日	0.019	知多浄水場	令和6年12月12日	0.0009
尾西取水口	令和6年12月10日	0.0074	尾張西部浄水場	令和6年12月10日	0.0018
長良川取水口	令和6年12月12日	0.078	幸田浄水場	令和6年12月24日	0.0064
岩倉取水口	令和6年11月28日	0.034	豊橋浄水場	令和6年12月17日	0.0017
細川頭首工	令和6年12月24日	0.034			
大野頭首工	令和6年12月19日	0.0035			
森岡取水場	令和6年12月17日	0.014			

毒性等量の算出は、毒性等価係数にはTEF(WHO/IPCS 2005)を用い、定量下限値未満の数値の取り扱い、定量下限値未満で検出下限値以上の数値についてはそのままの値を用い、検出下限値未満の数値については0(ゼロ)を用いた。

【目標値】ダイオキシン類:1pg-TEQ/L(浄水)
(固相抽出-GC-MS法)

2 原虫試験

(単位:個/10L)

浄水場名	採水日	原水		浄水	
		クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア
上野浄水場	令和6年6月17日	0	0	0	0
	令和6年12月17日	0	0	0	0
知多浄水場	令和6年6月17日	0	0	0	0
	令和6年12月17日	0	0	0	0
高蔵寺浄水場	令和6年5月20日	0	0	0	0
	令和6年11月18日	0	0	0	0
尾張東部浄水場	令和6年5月20日	0	0	0	0
	令和6年11月18日	0	0	0	0
犬山浄水場	令和6年7月22日	0	0	0	0
	令和7年1月20日	0	0	0	0
尾張西部浄水場	令和6年7月22日	0	0	0	0
	令和7年1月20日	0	0	0	0
豊田浄水場	令和6年8月19日	0	0	0	0
	令和7年2月17日	0	0	0	0
幸田浄水場	令和6年8月19日	0	0	0	0
	令和7年2月17日	0	0	0	0
豊橋浄水場	令和6年9月17日	0	0	0	0
	令和7年3月17日	0	0	0	0
豊橋南部浄水場	令和6年4月22日	0	0	0	0
	令和6年10月15日	0	0	0	0
豊川浄水場	令和6年9月17日	0	0	0	0
	令和7年3月17日	0	0	0	0