

工業用水水質試験結果書

令和8年2月

		尾張東部 浄水場配水	上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場配水
採水日		2月4日	2月2日	2月2日	2月4日	2月4日	2月3日	2月9日
気温	℃	8.0	6.4	8.5	10.2	11.1	7.5	7.6
水温	℃	5.1	5.6	6.8	6.6	5.6	7.8	9.3
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.03	0.04	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.004	0.006	0.013	0.016	0.003	0.004
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.013	0.015	0.003	0.004
塩化物イオン	mg/l	5.6	4.0	5.5	8.7	7.4	4.7	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.1	23.2	20.6	32.3	25.8	25.5	34.1
蒸発残留物	mg/l	59	56	55	81	68	50	61
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.3
濁度	度	1.5	0.9	2.6	0.4	0.6	0.3	0.2
電気伝導度	mS/m	7.4	7.4	7.5	12.0	8.8	8.0	10.0
総アルカリ度	mg/l	17.5	18.0	19.0	21.5	21.5	18.0	25.0