

別紙2 脱水機計画内容

浄水場名	上・工水の区分	既存脱水機の概要				新規計画脱水機の概要				備 考
		計画給水量(m ³ /日)	型 式	台数(台)	ろ過面積(m ²)	計画給水量(m ³ /日)	型 式	台数(台)	ろ過面積(m ²)	
高蔵寺	上 水	94,300	短時間	1	170	94,300	短時間	1	220	既設更新時に能力増強 スペースの制約により短時間型とした。
尾張東部	上 水	199,800	長時間	2	1,000	266,400	長時間	4	1,580 (500 × 2, 250, 330)	
尾張東部	工 水	200,000	短時間	1	49	200,000				長時間
上 野	上 水	164,100	長時間	3	1,071	164,100	長時間	3	1,660 (830 × 2)	
上 野	工 水	172,800				172,800				
知 多	上 水	222,000	-	-	-	222,000	長時間	2	4,490	上工共用 新 設 (H18,H19施工予定)
知 多	工 水	472,800				472,800				
計		1,525,800		7	2,290	1,592,400		10		