

【豊山町 施設内訳】

|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場   | 1箇所 |
| 水位・潮位観測局     | 2箇所 |
| 水防警報発令河川     | 新 川 |
| 水防警報発令海岸     | な し |

<特記事項>

【大山川水位観測局(豊山)】

|            |            |
|------------|------------|
| 豊山町大字青山字東川 |            |
| 堤防高        | ; 6.00m    |
| 氾濫危険水位     | ; 4.70m    |
| 出動水位       | ; 4.20m    |
| 氾濫注意水位     | ; 3.80m    |
| (零点高       | ; TP3.44m) |

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 清須市阿原  |                                |
| 堤防高    | ; TP6.24m (左岸)<br>TP6.28m (右岸) |
| 氾濫危険水位 | ; TP5.20m                      |
| 出動水位   | ; TP3.90m                      |
| 氾濫注意水位 | ; TP3.00m                      |

【排水調整基準】

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| (新川上流域：水場川外水位観測局) |           |
| 排水調整準備水位          | ; TP3.90m |
| 排水調整停止水位          | ; TP5.20m |
| 排水調整再開水位          | ; TP5.00m |

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]  
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡 例】

|              |  |
|--------------|--|
| 水防倉庫(県)      |  |
| 水防倉庫(水防管理団体) |  |
| 重要水防箇所(重要度A) |  |
| 重要水防箇所(重要度B) |  |
| 重要水防箇所(重要度C) |  |
| 排水調整対象ポンプ場   |  |
| 水位・潮位観測局     |  |
| 水防警報発令河川・海岸  |  |

令和7年度 県管理河川”水防情報”(豊山町)

