

知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業 質問に対する回答

No.	該当箇所	質問	回答
1	入札説明書 P6 5 応募者等の資格要件	記載されている要件を満たす施工実績は、機器製作期間と現場施工期間を分割した工事である場合、現場施工期間の施工実績を有するもので良いでしょうか。 また、完成日を含む現場施工期間の半数以上従事していれば要件を満たすと考えてよろしいでしょうか。	機器製作期間と現場施工期間を分割した工事である場合、現場施工期間の施工実績を有するものとします。 また、工事の途中で監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人の交代があった場合は、完成日を含む現場施工期間の半数以上かつ次に掲げる主要工種に直接従事した経験を有するものとします。 <b>【主要工種】</b> 計装設備：施設全体に係る監視制御設備の設置工事 電気設備：高圧以上の受変電設備の設置工事
2	入札説明書 P6～7 5 応募者等の資格要件 施工実績について	計装設備および電気設備の施工実績の条件はいずれも、「公称施設能力5万 m <sup>3</sup> /日」と記載されておりますが、浄水場および処理場の処理能力は明確ですが、取水場およびポンプ場は日量への換算が困難と思われませんが、換算方法等を御教授願います。	ポンプの吐出し量 (m <sup>3</sup> /min) × 60 (min/h) × 24 (h/日) × 台数により、日量へ換算することとさせていただきます。