

森林公園の魅力向上事業 Q・A

| | Q | A |
|---|---|--|
| 1 | <p>広芝生及び南門エリアのユニットハウス内に備え付ける更衣室スペースは移動時に取り外しができるように仮設的なものをつけるべきか。</p> | <p>ユニットハウスは緊急時等に移動させることがあるので、更衣スペースは仮設的な構造で取り外し可能なものとする。</p> |
| 2 | <p>事業提案書に添付する書類(イ～エ)も7部提出が必要か？</p> | <p>7部の提出が必要である。</p> |
| 3 | <p>提案にあたり、調査のために森林公園内に入りたい。</p> | <p>植物園エリア（広芝生・南門）に入る場合は開園日（月曜日定休・月曜日が祝日の場合は翌日）に森林公園案内所へ事業者名と目的（愛知県森林公園の魅力向上事業の調査のため）、調査人数を伝え、森林公園施設管理者の了解を受けたうえで入園してください。 なお、東門エリアは一般公園区域内のため、事前の申請等は不要だが、他の利用者の妨げとならないよう配慮すること。</p> |
| 4 | <p>東門エリア周辺の橋の耐荷重は？</p> | <p>古い構造物のため、詳細な耐荷重は不明。 施設管理のため、10トンダンプが走行した経歴がある。</p> |

| | | |
|---|----------------------|--|
| 5 | 設置予定箇所の地盤調査のデータはあるか。 | 地盤調査は事前に行っていない。 構造物を設置するにあたり地盤調査が必要なら、事業提案の見積りに含めること。 なお、広芝生エリアに設置してあるお野立所は、建築にあたり木製杭（φ140mm、L=5m、18本）を基礎部に施工している。 |
|---|----------------------|--|